



codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008786 - 21/11/2017 - A35d - Sicurezza - U



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE 2° MASSAIA

Corso Umberto I°, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Fax 081276440
Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q - Sito Web: ic2massaia.gov.it

Ai Genitori dell'I.C. "2° Massaia"
Al personale del plesso Massaia
Al Direttore dei s.g.a.
SITOWEB

Oggetto: D.Lgs.n.81/2008: verifica idoneità lavori all'edificio Capobianco.

A seguito della ns. richiesta (prot.n.8627/A13 dell'11/11/17) di verifica di idoneità degli ambienti dei plessi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria dell'edificio scolastico "Ciro Capobianco, interessati da infiltrazione di acqua piovana, perdite idriche nei servizi igienici e distacco del calcestruzzo dai cornicioni dei cortili interni,

il Dirigente Scolastico, in qualità di legale rappresentante dell'I.C. "2° Massaia" di San Giorgio a Cremano,

COMUNICA

di aver ricevuto, in data odierna, la relazione, a firma dei tecnici geom. Picardi Fulvio e geom. Andrea Torre, che attesta quanto segue:

al momento del sopralluogo i soffitti interessati presentano solo l'impronta delle regresse infiltrazioni, a cui seguirà la raschiatura della pittura in fase di distacco; il servizio igienico risulta perfettamente funzionante e i cornicioni delle facciate non presentano pericolo di distacchi di intonaci. Si ritiene pertanto, di poter assicurare quanti in epigrafe che gli ambienti scolastici possono essere utilizzati in quanto non presentano pericoli per l'utenza, sia dal punto statico che di salubrità

Tanto si doveva per gli adempimenti di pertinenza e competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vincenzo De Rosa

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993